

Bedrijfsnaam
Adres + nr.
Postcode + plaats
T.a.v. de heer
[emailadres](#)

blad 1 van 4

Uw referentie : Revisie ...
Onze referentie :
Datum :
Contact persoon :

Geachte heer,

Hierbij de rapportage m.b.t. het reviseren van de KSB pomp type G65-200-G10 met serie nummer

Wij hebben de pomp in opgehaald en in onze werkplaats gedemonteerd, schoongemaakt en geïnspecteerd.

Bevindingen:

De pomp is inwendig ernstig vervuild door aangekoekt medium resten en is nogal aangetast door oxidatie. Door deze vervuiling van enig sinds harde delen, is het Mechanical Seal vervuild en zijn de glijvlakken ingesleten. Het elastomeer van het Mechanical Seal is gezwollen en is hierdoor los gekomen. Dit opzwellen kan mogelijk veroorzaakt zijn door een toevoeging en of verandering van het medium waar het elastomeer materiaal niet tegen bestand was. Door vermoedelijk langdurige lekkage van de Mechanical Seals is er medium bij de lagers gekomen waardoor deze tevens vervuild en versleten zijn geraakt. De asbus is t.h.v. het Mechanical Seal ingesleten.

Buiten voorgaand genoemde en standaard slijt / vervangdelen, hebben wij verder geen bijzonderheden meer aangetroffen.

Overzicht Revisie:

- Pomp afgehaald in
- Demontage & Schoonmaken
- Inspectie & Rapportage
- Stralen van de pompdelen
- Vervangen het Mechanical Seal
- Vervangen van de asbus
- Vervangen van de lagers
- Vervangen van alle afdichtingen zoals pakkingen, keeringen, O-ringen etc.
- Montage
- Afpersen op 1.5 x de werkdruk
- Coaten
- Controle en eindinspectie
- Afleveren in

De prijs voor bovenstaande omschreven acties bedraagt €.....=

Verkoopvoorwaarden:

- Prijsstelling : Netto, excl. B.T.W. en verpakking op basis van onze algemene voorwaarden.
Levering : Als beschreven, franco
Levertijd : Ca. 1 week na opdracht.
Betaling : Binnen 30 dagen netto na facturatie, mits geaccepteerd door onze debiteuren
verzekeraar.
Geldigheid : Deze aanbieding is geldig tot 60 dagen na dagtekening.

Mocht u onverhoopt niet in willen gaan op onze offerte m.b.t. het reviseren of aanschaf, dan zullen wij de tot nu toe gemaakte kosten voor transport, demontage, schoonmaken, inspectie, rapportage en afvoer van de pomp, te weten €.....= in rekening brengen.

Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn en zien met belangstelling uw reactie tegemoet. Heeft u nog vragen of opmerkingen dan zijn wij bereikbaar op tel. 0294-457712

Met vriendelijke groet,
Pompdirect

Foto's van de bevindingen ZOZ

Foto's van de gedemonteerde delen:



pomp voor demont.



Persstomp



Zuigstomp



Waaier na demont.



Roterende seal op de as



Seal na demontage



Roterende sealface los op de as



Stationaire sealface



Lager aandrijfzijde



Lagerdeksel aandrijfzijdig