

Bedrijfsnaam
Adres + nr.
Postcode + plaats
T.a.v. de heer
[emailadres](#)

blad 1 van 3

Uw referentie : Revisie ...
Onze referentie :
Datum :
Contact persoon :

Geachte heer,

Met dit schrijven ontvangt u de rapportage m.b.t. het reviseren van pomp, fabrikaat Duijvelaar, type DPVSE18-60 waarvan het serie nummer niet traceerbaar is.

Wij hebben de pomp bij u opgehaald, waarna deze is gedemonteerd, schoongemaakt en geïnspecteerd.

Bevindingen:

De pomp as is t.h.v. het Mechanical Seal afgebroken. De breuk ziet er uit als een torsie breuk die bij pompen vaker voor komt wanneer deze vastlopen of door het herhaaldelijk opstarten en stoppen over een geruime periode. Daar de pomp niet vast heeft gestaan is het laatst genoemde mogelijk de oorzaak. De glijvlakken van het Mechanical Seal zijn ingesleten en het elastomeer verdroogt. De lagers van de E- motor hebben te veel speling. De E-motor meet elektrisch verder goed. Buiten voorgaand genoemde en standaard slijt / vervangdelen, hebben wij geen bijzonderheden meer aangetroffen.

Overzicht Revisie:

- Pomp afgehaald in
- Demontage & Schoonmaken
- Inspectie & Rapportage
- Vervangen van de Motorlagers
- Vervangen het Mechanical Seal
- Vervangen van de pomp as
- Vervangen van alle afdichtingen
- Vervangen van kleindelen
- Montage
- Afpersen op 1.5 x de werkdruk
- Coaten
- Controle
- Eindinspectie
- Afleveren in

De prijs voor bovenstaande omschreven acties bedraagt €,=

Verkoopvoorwaarden:

Prijsstelling : Netto, excl. B.T.W. en verpakking op basis van onze algemene voorwaarden.
Levering : Als beschreven, franco
Levertijd : Ca. 1 week na opdracht.
Betaling : Binnen 30 dagen netto na facturatie, mits geaccepteerd door onze debiteuren
verzekeraar.
Geldigheid : Deze aanbieding is geldig tot 60 dagen na dagtekening.

Mocht u onverhoopt niet in willen gaan op onze offerte m.b.t. het reviseren of aanschaf, dan zullen wij de tot nu toe gemaakte kosten voor transport, demontage, schoonmaken, inspectie, rapportage en afvoer van de pomp, te weten €= in rekening brengen.

Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn en zien met belangstelling uw reactie tegemoet.
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan zijn wij bereikbaar op tel. 0294-457712

Met vriendelijke groet,
Pompdirect

Op de volgende bladzijden vind u de foto's van de bevindingen.

Enkele foto's van de bevindingen:



Pomp als ontvangen.



Glijvlak Mechanical Seal ingesleten..



Glijvlak Mechanical Seal ingesleten.



Pomp as gebroken.



Pompas gebroken.